

# Información de Resultados de Ensayo

## Information of test results

La información reflejada en este documento tiene  
**ÚNICAMENTE** carácter informativo.

Information included in this document has **SOLELY** informative nature.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.  
Definite valid results shall be published in the corresponding Technical Reports issued by AFITI-LICOF.

Referencia Informe de Ensayo: **2950T15**  
Test report referente:  
Referencia Informe de clasificación: **2950T15-2**  
Classification report referente:

### SOLICITANTE - APPLICANT

**SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U.**

Pol. Ind. La Bastestera, C/ Los Corrales, P C-5 y C-6  
19208 – ALOVERA (Guadalajara)

Ensayos: *UNE-EN 13823:2012 y UNE EN ISO 11925-2:2011*  
Tests

Fecha de ensayo: 21-dic-15 y 22-dic-15  
Test date: 21<sup>st</sup>-Dec-15 and 22<sup>nd</sup>-Dec-15

Muestra: Panel sándwich metálico con alma de PIR  
Specimen *Metallico sandwich panel with PIR core.*

Fabricante: Saint-Gobain Transformados, S.A.U.  
Manufacture:

Referencias: “PANEL CUBIERTA ACH 5 GRECAS CON NÚCLEO PIR”  
“PANEL CUBIERTA ACH 2 GRECAS CON NÚCLEO PIR”  
“PANEL SECTORIZACIÓN ACH CON NÚCLEO PIR”  
“PANEL FACHADA ACH CON NÚCLEO PIR”

### Clasificación de la Reacción al Fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

*Reaction to Fire Classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*

**B-s1,d0**

Toledo, 14 de enero de 2016  
Toledo, 14<sup>th</sup> of January of 2016

  
Documento Firmado Digitalmente

Fdo: David Sáez García  
Director Técnico de laboratorio de Reacción al Fuego  
Technician Director of Reaction to Fire Laboratory



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.  
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.  
O.M. de 21 de mayo 1991.

MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND TRADE  
LICOF: Official Test Laboratory.  
R.D. 1614/1985 of 1 of August & O.M. of 21 of May 1991.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS  
HEAD OFFICE & LABORATORIES

Dirección *Address* Camino del Estrechillo, 8  
E-28500 Argana del Rey  
MADRID  
Tel./Phone +34 918 713 524  
Fax +34 918 712 005

E-mail [licof@afiti.com](mailto:licof@afiti.com)  
Web [www.afiti.com](http://www.afiti.com)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS  
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES

C/ Río Estenilla, s/n  
Pol. Ind. Sta. M<sup>a</sup> de Benquerencia  
E-45007 TOLEDO  
+34 925 231 559  
+34 925 240 679

[afiti@afiti.com](mailto:afiti@afiti.com)

Hoja 1 de 1  
Page 1 of 1  
IPG11002.R03